


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы
проектов – начальник
управления эксплуатации и
энергетики

 С. Е. Светчиков
«___» _____ 20__ г.

**Дефектная ведомость
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ
«Алабуга», улица М-2, подстанция ГПП-5.

Вид и характер ремонта: капитальный ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 2255

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Способ устранения дефектов
1.	Аккумуляторная батарея SONNENSCHN EIN A412/120 A	шт	17	Произвести замену.

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ



Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ



А. А. Борзихин

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ



Р. А. Ситдилов

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ



А. С. Пупышев