

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы  
проектов – начальник  
управления эксплуатации и  
энергетики

С. Е. Светчиков  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дефектная ведомость  
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ  
«Алабуга», улица М-5, подстанция ГПП-2.

Вид и характер ремонта: капитальный ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 1773

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Способ устранения дефектов
1.	Аккумуляторная батарея SONNENSCHN EIN A412/120 A	шт	17	Произвести замену.

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ

Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдилов

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев