

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы
проектов – начальник
управления эксплуатации и
энергетики

С. Е. Светчиков
«___» _____ 20__ г.

**Дефектная ведомость
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ
«Алабуга», улица М-5, подстанция ГПП-2.

Вид и характер ремонта: капитальный ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 1773

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Способ устранения дефектов
1.	Терминал защиты линии 6-35кВ «Сириус-21Л»	шт	34	Произвести замену. Выполнить ПНР.
2.	Терминал защиты ввода 6-35кВ «Сириус-2В»	шт	4	Произвести замену. Выполнить ПНР.
3.	Терминал защиты секционного выключателя 6-35кВ «Сириус-2С»	шт	2	Произвести замену. Выполнить ПНР.
4.	Терминал защиты трансформатора напряжения 6-35кВ «Сириус-ТН»	шт	4	Произвести замену. Выполнить ПНР.
5.	Терминал центральной сигнализации «Сириус-ЦС»	шт	2	Произвести замену. Выполнить ПНР.

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ

Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдигов

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев